

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)

## WZÓR

## OCENA

## stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

| Grupa/<br>nr | Rodzaj i stan wyrobu   | Punkty | Ocena |
|--------------|--|--------|-------|
| 1            | 2  | 3      | 4     |
| <b>I</b>     | <b>Sposób zastosowania azbestu</b>   |        |       |
| 1            | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  | 30     |       |
| 2            | Tynk zawierający azbest  | 30     |       |
| 3            | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )  | 25     |       |
| 4            | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)   | 10     |       |
| <b>II</b>    | <b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>   |        |       |
| 5            | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien  | 60     |       |
| 6            | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien                                    | 30     |       |
| 7            | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach   | 15     |       |
| 8            | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń  | 0      |       |
| <b>III</b>   | <b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>   |        |       |
| 9            | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  | 30     |       |
| 10           | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)   | 15     |       |
| 11           | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  | 10     |       |
| 12           | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne  | 10     |       |
| 13           | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne   | 0      |       |
| <b>IV</b>    | <b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>   |        |       |
| 14           | Bezpośrednio w pomieszczeniu   | 30     |       |
| 15           | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem   | 25     |       |
| 16           | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  | 25     |       |
| 17           | Na zewnątrz obiektu (np. tynk)   | 20     |       |
| 18           | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)   | 10     |       |
| 19           | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5      |       |

| 1                         | 2   | 3  | 4 |
|---------------------------|---|----|---|
| 20                        | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)   | 0  |   |
| <b>V</b>                  | <b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>   |    |   |
| 21                        | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców   | 40 |   |
| 22                        | Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)  | 30 |   |
| 23                        | Czasowe (np. domki rekreacyjne)   | 15 |   |
| 24                        | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)   | 5  |   |
| 25                        | Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0  |   |
| <b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b> |   |    |   |
| <b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>   |   |    |   |

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

**Objaśnienia:**

<sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

<sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>3)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

<sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).

<sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.