



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: shpwig@wsseopole.pl

00 : WSSE OPOLE

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 1079/W/S/OL/14

ZLECENIODAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
46-060 Prószków ul. Daszyńskiego 13A

POCHODZENIE PRÓBKII: Zimnice Małe
studnia nr 1

PRÓBKOBIORCA: Próbka dostarczona przez zleceniodawcę.

Dokument: Umowa z dnia 09.01.2014 r.

Metoda pobrania próbki: instrukcja WSSE Opole

powód pobrania: kontrola jakości

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 13.10.2014 r.

Badania rozpoczęto: 13.10.2014 r. **Badania zakończono:** 14.10.2014 r.

Kod próbki: 6364

Numer sprawy: BC.9052.1.16.2014.EP

NR FPKSU : 774426946

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI *
JEDNOSTKA			
Bakterie grupy coli w 100 ml ^A	PB/OM-03 wydanie 04 z dn. 15.04.2009	0	0
jtk			
Escherichia coli w 100 ml ^A	PB/OM-03 wydanie 04 z dn. 15.04.2009	0	0
jtk			

^A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, numer akredytacji AB 519

*Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. – Dz.U. nr 61 poz. 417
(z późniejszymi zmianami).

Data sporządzenia sprawozdania: 14.10.2014 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował
Starszy Asystent

mgr Małgorzata Smolińska

Autoryzował

Kierownik Pracowni

PO/DL - 02 - 05 - 03 - wersja 13

Strona 1 z 1

14 PRZ. 2014 9:32 STR. 2



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 1080/W/S/OL/14

ZLECENIODAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
46-060 Prószków ul. Daszyńskiego 13A

POCHODZENIE PRÓBK: Prószków
Przepompownia

PRÓBKOBIORCA: Próbkę dostarczona przez zleceniodawcę.

Dokument: Umowa z dnia 09.01.2014 r.

Metoda pobrania próbki: instrukcja WSSE Opole

powód pobrania: kontrola jakości

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 13.10.2014 r.

Badania rozpoczęto: 13.10.2014 r. **Badania zakończono:** 14.10.2014 r.

Kod próbki: 6365 **Numer sprawy:** BC.9052.1.16.2014.EP

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI *
JEDNOSTKA			
Bakterie grupy coli w 100 ml ^A	PB/OM-03 wydanie 04 z dn. 15.04.2009	0	0
jtk			
Escherichia coli w 100 ml ^A	PB/OM-03 wydanie 04 z dn. 15.04.2009	0	0
jtk			

^A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, numer akredytacji AB 519

*Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. – Dz.U. nr 61 poz. 417 (z późniejszymi zmianami).

Data sporządzenia sprawozdania: 14.10.2014 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Starysz. Asystent

mgr Małgorzata Smolińska

Autoryzował

Kierownik Pracowni

mgr Elżbieta Pawlik